

VKF Technische Auskunft Nr. 30737

Inhaber /-inHersteller /-inFlumroc AGFlumroc AGIndustriestrasse 88890 Flums8890 FlumsSchweizSchweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC-DÄMMPLATTE DISSCO

Beschreibung Wärmedämmplatte aus Steinwolle, RD=150kg/m3, D=60-120mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012),

Prüfbericht 'B17160' (10.05.2017), Prüfbericht 'B17161' (10.05.2017), Prüfbericht 'B17317'

(08.11.2017), Prüfbericht 'B19106' (15.05.2019), Klassifizierungsbericht 'B21076'

(20.04.2021); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-

01' (01.02.2024); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1100' (03.01.2024)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer31.12.2029Ausstellungsdatum05.09.2024Ersetzt Dokument vom03.07.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Konrad Häusler